

ROTHERM

INDUSTRIETECHNIK

Rotherm Industrietechnik GmbH

Verwaltung/Lieferadresse Lise-Meitner-Str. 25 48691 Vreden

Telefon 02564/989951-0 Telefax -99

Ü Übereinstimmungserklärung

Gem. Bauregelliste A
Teil 1 des DIBt Berlin
=Verwendung nur nach StawaR-

Herstell-Nr. :

Bezeichnung:

Baujahr:

Tragkraft:

Auffangvolumen:

Werkstoff:

Muster

Prüfer:

Herr Mustermann

1. Bauprüfung

Die Auffangwanne mit der obigen Herstell-Nr. stimmt, mit dem Abschnitt 2.1 (3) bis (10) der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Ltr. (StawaR) überein.

2. Beständigkeit

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Auffangwanne gegen die in den Behältern gelagerten Stoffe gem. DIN 6601 ausreichend beständig sind.

3. Schweißnahtprüfung

Die Sichtprüfung der Schweißnähte ergab keine Beanstandungen.

4. Dichtheitsprüfung

Die Prüfung der Dichtigkeit erfolgte nach dem Vakuumverfahren bzw. dem Farbeindringverfahren nach DIN EN 571-1. Die Dichtigkeit wurde festgestellt.

5. Korrosionsschutzkontrolle

Auffangwannen aus Stahl nach DIN EN 10025 sind mit einem Oberflächenschutz versehen.

Die Korrosionsschutzkontrolle ergab keinerlei Beanstandungen.

6. Eignung

Die Verwendung der Auffangwanne mit der obigen Herstell Nr. darf ausschließlich nach der StawaR und unserer umseitigen Bedienungsanleitung für Auffangwannen erfolgen.